

## VEZETÉKEK VÉDŐCSÖVEK

BETÁP. KÁBEL NAPP. 4x16 mm<sup>2</sup>  
 VEZETÉKSÁV NYOMVONALA  
 FŐVEZETÉK NY 5x10 mm<sup>2</sup>  
 VILÁGÍTÁSI VEZ.  
 ERŐÁTVITELI VEZ.  
 JELZŐ VEZ.

VEZÉRLŐ VEZ.  
 FŐELOLÓ VEZ.  
 VÉDŐCSŐ

## SZERELÉSI MAGASSÁGOK

KAPCSOLÓK 1,2 m  
 DUGALYK IRÓDÁBAN 0,6 m  
 OKTATÓBAN 1,2 m

LÁMPATESTEK MOSDÓ FÖLÖTT 1,9 m  
 AJTÓ 2,5 m

## SZERELVÉNYEK SÜLLYESZTETT /PRGDAX/

EGYSÁRKÚ KAPCSOLÓ  
 KÉTSÁRKÚ  
 HÁROMSÁRKÚ  
 KÉTÁRANKÖRÖS  
 VÁLTO  
 LÁMPA NYOMÓ.  
 DUGASZOLÓ ALJZAT  
 CSENGŐ NYOMÓ.  
 KETTŐS

VILÁGOS ELCSZTÓ GE-TERV

MŰON 150 DOBOZ  
 MŰON 100 DOBOZ  
 MIXVILL C8/1 CSATL.TABLA

EPH. BEKÖTÉS  
 KÖDKAPCSOLÓ  
 MOZGÁSERZÉKELO

INFORM.  
 VILÁGOS MOTOR  
 KAPUTELEFON

## FÁLON KIVÜLI /TÖMÍTETT/

KKH0-16A  
 TÖMÍTETT 2P/F  
 3P/F

TÖMÍTETT 2P/F  
 3P/F

## LÁMPATESTEK /REFLECT/

### FÉNYCSÖVES LÉST

TÜKRÖS RÁCSOS 3HRE08 2x36W

TÖMÍTETT BÚRÁS 3NDI147 2x36W

FALILÁMPA OPÁLBÚRÁS 20 W

KÜLTÉRI FALILÁMPA 73PR 1012 50 W

" " VEGA 7C DI 38 2x18 W

MOZGÁSERZÉKELO FÉNYSZÖRŐ 4A GR 08 15 W

### MÉNNYEZETI

AVR 1 7BF 13 18 W

COSMO 7B DI 07 2x18 W

KIJÁRAT MUTATÓ EL 20 MAINS FL 8W FALI  
 ÜZEMIDŐ 1h

### KAPCSOLÁSI TERVEK: GE-1-4. IG.

Tervező: KISMACS NAPRA FÖRÖGŐ U. 59. HRSZ: 65005/1 REGESZETI OKTATÓ ÉPÜLET	Dátum: 2017. 07.
Rajz: /2 ÜTEM/ JELMAGYARAZAT	Tervező: KIVITELI T. Lapok: — Térlet: A3
Tervező: János SASVÁRI GÁBOR VIL. ELNÖK NY 15/00-0014, EN 15/00-0014	Regisztráció: GE-0